



SBA-nivå 2

Det skall finnas en skriftlig dokumentation av det systematiska brandskyddsarbetet. Vid tillsyn skall åtminstone punkterna **1, 4, 5, 6, 7** och **8** kunna presenteras tydligt. Personal bör ha genomgått grundläggande brandutbildning. Egenkontroll utförs med checklistor.

Punkt	Krav
1. Byggnads- och verksamhetsbeskrivning	Enkel byggnads- och verksamhetsbeskrivning.
2. Tekniska brandskyddsåtgärder	-
3. Riskinventering	-
4. Ansvar och organisation	Det skall finnas en utsedd brandskyddsansvarig och en brandskyddskontrollant . <i>(Kan vara samma person vid mindre verksamheter.)</i>
5. Utbildning	Samtlig personal bör ha genomgått en grundläggande brandkunskapsutbildning.
6. Underhåll och kontroll	Egenkontroll utförs med checklistor som dokumenteras.
7. Nödlägesberedskap	Samtlig personal i verksamheten skall känna till vilka uppgifter de har i händelse av brand eller annat tillbud samt kunna agera under ledning.
8. Brandskyddsregler	Samtlig personal bör ha kännedom om de brand- och säkerhetsregler som gäller för verksamheten.
9. Uppföljning	-