



SBA-nivå 3

Det skall finnas en skriftlig dokumentation av det systematiska brandskyddsarbetet. Dokumentationen skall omfatta samtliga punkter för SBA. Det skall finnas fastställda rutiner för kontroll av tekniska brandskyddsåtgärder. Samtlig personal i verksamheten skall känna till vilka uppgifter de har i händelse av brand eller annat tillbud samt kunna agera självständigt.

Punkt	Krav
1. Byggnads- och verksamhetsbeskrivning	Byggnadsbeskrivningen bör innehålla samtliga byggnader och lokaler samt en redovisning av brandcellsindelningen . I verksamhetsbeskrivningen beskrivs kortfattat vilken/vilka verksamheter som bedrivs i lokalerna.
2. Tekniska brandskyddsåtgärder	Samtliga ingående komponenter i det tekniska brandskyddet skall vara dokumenterade. I dokumentationen skall byggnaders och installationers utformning och funktion samt hur dessa förväntas hanteras vid ett eventuellt brandtillbud redovisas.
3. Riskinventering	Det bör genomföras en riskinventering som identifierar riskerna i verksamheten. Någon analys eller värdering av riskerna behöver inte göras.
4. Ansvar och organisation	Det bör finnas tydliga befattningsbeskrivningar i brandskyddsorganisationen för åtminstone funktionerna Brandskyddsansvarig och Brandskyddskontrollant .
5. Utbildning	Det skall finnas en utbildningsplan som är anpassad för respektive funktion i brandskyddsorganisationen. I planen skall det tydligt framgå vem som genomgått utbildning, när utbildningen genomförts samt tidpunkt för kommande utbildningstillfälle. Även utbildningens innehåll bör dokumenteras. Det skall finnas en övningsplan för brand- och utrymningsövningar i de verksamheter där detta är möjligt. I planen skall det tydligt framgå vem som genomgått övning, när övningen genomförts samt tidpunkt för kommande övningstillfälle. Samtlig personal skall praktiskt kunna hantera den släckutrustning som finns i verksamheten.
6. Underhåll och kontroll	Det skall finnas fastställda rutiner för kontroll av tekniska brandskyddsåtgärder. Checklistor för egenkontroll förs in i dokumentationen av brandskyddet. Det bör finnas ett system för tillbudsrapportering som är känt av samtlig personal i verksamheten.
7. Nödlägesberedskap	Samtlig personal i verksamheten skall känna till vilka uppgifter de har i händelse av brand eller annat tillbud samt kunna agera självständigt.
8. Brandskyddsregler	Samtliga brandskyddsregler skall vara väl dokumenterade och kända av alla inom organisationen.
9. Uppföljning	Dokumentationen av brandskyddet skall följas upp systematiskt och kontinuerligt samt genomgå en revidering årligen.