

## **Bebyggelse och erforderlig brandvattenvattenförsörjning kopplat till framkörningstiderna för MBR:s släckstyrkor.**

### **Grupp A – bebyggelse.**

**Framkörningstid max 5 min och brandvattenkapacitet minst 1200lit/min**

1. Byggnader med mer än 16 våningar övermark.
2. Vårdanläggning eller motsvarande med mer än 8 våningar mark.
3. Övriga byggnader med mer än 8 våningar över mark med endast ett trapphus för angrepp och utrymning.

### **Grupp B1 – bebyggelse.**

**Framkörningstid max 8 min och brandvattenkapacitet minst 2400lit/min**

1. Särskilt brandfarlig verksamhet eller bebyggelse där hög brandbelastning eller snabbt brandförlopp kan leda till stora personskador eller omfattande och snabb brandspridning till omgivningen.
2. Industrier med ur räddningstjänstsynpunkt riskfylld verksamhet.
3. Hamn avsedd för yrkestrafik med olje-/bensinhantering eller med hantering av miljöfarliga ämnen farliga för människor eller miljö.

### **Grupp B2 – bebyggelse.**

**Framkörningstid max 8 min och brandvattenkapacitet minst 1200lit/min**

1. Byggnader med mer än 4 våningar som ej tillhör grupp A eller B1.
2. Koncentrerad centrumbebyggelse eller slutna kvartersbebyggelse med bostäder, butiker, varuhus, kontor och samlingslokaler.
3. Vårdanläggning, elevhem och hotell som ej tillhör grupp A.
4. Industriområde.
5. Samlingslokal på annat plan än markplan.
6. Förskolor och skolor med byggnadsarea större än 2500m<sup>2</sup>.

### **Grupp C1 - bebyggelse.**

**Framkörningstid max 15 min och brandvattenkapacitet minst 600 lit/min**

1. Bostadsområde med flerfamiljshus i 4 våningar och lägre (friliggande)
2. Särskilda boenden för personer med vårdbehov som ej tillhör grupp B2
3. Samlingslokaler som ej tillhör grupp B2.
4. Förskolor och skolor som ej tillhör grupp B2.

### **Grupp C2-bebyggelse.**

**Framkörningstid max 15 min och alternativt brandvattensystem**

1. Bostadsområde med flerfamiljshus i 4 våningar och lägre (friliggande)

## **Bebyggelse och erforderlig brandvattenvattenförsörjning kopplat till framkörningstiderna för MBR:s släckstyrkor.**

### **Grupp D1-bebyggelse.**

**Framkörningstid max 20 min och brandvattenkapacitet minst 600 lit/min**

1. Villa-, radhus-, kedjehus-, fritidshus- eller grupphusbebyggelse.
2. Stora byar och gårdssamlingar
3. Enstaka stora industrier eller kontor.

### **Grupp D2-bebyggelse.**

**Framkörningstid max 20 min och alternativt brandvattensystem.**

1. Villa-, radhus-, kedjehus-, fritidshus- eller grupphusbebyggelse.
2. Stora byar och gårdssamlingar

### **Grupp E-bebyggelse.**

**Framkörningstid max 30 min**

1. Enstaka byggnader och gårdar samt mindre byar
2. Enstaka mindre industrier eller kontor.
3. Övrig bebyggelse som ej tillhör grupp A-D2